Nachweis
Luftschalldämmung von Bauteilen

Prüfbericht
Nr. 19-004049-PR01
(PB Z03-C02-04-de-01)

Auftraggeber **Dolle A/S**
Vestergade 47
7741 Frostrup
Dänemark

Produkt	Innentür, einflügelig, Kniestocktür
Bezeichnung	Wall hatch EI45 WH
Abmessung (b x h)	600 mm × 600 mm
Typ	Sperrtür aus Holz, Holzwerkstoffen und Dämmung
Zarge	Holzblockzarge, vierseitig
Flächenbezogene Masse	30 kg/m²
Dichtungen	1 Zargenfalzdichtung, vierseitig
Besonderheiten	-/-

Bewertetes Schalldämm-Maß R_w
Spektrum-Anpassungswerte C und C_{tr}

$$R_w\,(C;\,C_{tr}) = 29\ (0;\,-1)\ \text{dB}$$


ift Rosenheim
10.03.2020

Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.
Prüfstellenleiter
Bauakustik

Johann Baume, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
Bauakustik

Grundlagen
EN ISO 10140-1: 2016
EN ISO 10140-2: 2010
EN ISO 717-1: 2013

Darstellung



Verwendungshinweise
Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der Luftschalldämmung- eines Bauteils.

Gültigkeit
Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

Die Prüfung einer Leistungseigenschaft berechtigt keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Veröffentlichungshinweise
Es gilt das **ift**-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Verwendung von **ift**-Prüfdokumentationen“.

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt
Der Nachweis umfasst insgesamt 11 Seiten

1 Gegenstand
2 Durchführung
3 Einzelergebnisse
4 Verwendungshinweise
Messblatt (1 Seite)

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

Kontakt
Tel. +49.8031.261-0
Fax +49.8031.261-290
www.ift-rosenheim.de

Prüfung und Kalibrierung – EN ISO/IEC 17025
Inspektion – EN ISO/IEC 17020
Zertifizierung Produkte – EN ISO/IEC 17065
Zertifizierung Managementsysteme – EN ISO/IEC 17021

Notified Body 0757
PÜZ-Stelle: BAY 18

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-11349-01-00